







OPTION: CAPOT INTERIEUR / INSIDE CANOPY



		TOLERANCE : ± 5 %			
		MASSE/WEIGHT (kg)		CENTRE DE GRAVITE OdM CENTER OF GRAVITY Wet	
MOTEUR/ENGINE	ALTERNATEUR/GENERATOR	A vide/Dry	OdM/Wet	Gx(mm/inch)	Gz(mm/inch)
L3E-SD	ECP3-2S4	463/1020	513/1131	958/37.7	562/22.1
L3E-SDH	FT2MBS	448/988	498/1098	950/37.4	565/22.2
L3E-SDH	ECP3-2L2	476/1049	526/1160	974/38.3	562/22.1
S3L2-SD	ECP3-1L	541/1192	592/1305	930/36.6	555/21.9
S3L2-SD	ECP3-3LN4	548/1208	599/1320	944/37.2	553/21.8
S3L2-SD	ECP3-2L	550/1215	600/1325	928/36.5	555/21.9
S3L2-SDH	ECP3-2L2	541/1193	591/1303	932/36.7	555/21.9
S4L2-SD	ECP3-3LN4	558/1230	611/1347	990/39	550/21.7
S4L2-SD	ECP28-1L	630/1389	680/1499	957/37.7	553/21.8
S4L2-SD	ECP 3-2L	555/1224	605/1334	955/37.6	555/21.9
S4L2-SD	LSA422S4	587/1294	640/1411	990/39	550/21.7
KDW1404	ECP3-1L	510/1124	580/1279	953/37.5	516/20.3
KDW1404	ECP3-3L	520/1146	590/1301	961/37.8	516/20.3
KDW1603	ECP3-3L	580/1279	650/1433	933/36.7	514/20.2
KDW1603	ECP28-1L	610/1345	680/1499	953/37.5	514/20.2
KDW2204	ECP28-1L	650/1433	720/1587	973/38.3	518/20.4

Ce plan est valable pour groupe électrogène avec réservoir gasoil intégré.
Pour version sans réservoir gasoil intégré voir plan correspondant.
This drawing is valid for a generating set with integrated fuel tank.
For version without integrated fuel tank refer to relevant drawing.

Ce plan vous est remis à titre indicatif et peut être révisé sans préavis
This drawing is for informational purposes only and maybe changed without notice

IND.	DESIGNATION DE LA MODIFICATION	DESSINE DATE	DESSINE VISA	VERIFIE DATE	VERIFIE VISA
N	AJOUT MOTEURS KDW / ADD KDW ENGINES	01/02/12	LE GUYADER L	01/02/12	R.DANIEL
M	AJOUT MOTEURS KDW / ADD KDW ENGINES	27/07/11	LE GUYADER L	27/07/11	P.SIMON
L	ALT EC028 --> ECP28	27/06/11	Y.JACOB	27/06/11	R.DANIEL
K	ALT ECO 3 --> ECP 3	24/09/10	P.SIMON		
J	MISE A JOUR TABLEAU DES MASSES (update mass board)	29/05/09	Y.J	29/05/09	P.SIMON
I	MISE A JOUR TABLEAU DES MASSES	01/12/06	P.SIMON	01/12/06	Y.J
H	AJOUT POSITION REMPLISSAGE AUTO RESERVOIR	06/11/06	LE GUYADER L	06/11/06	C.ASCOET
G	MISE A JOUR TABLEAU DES MASSES	20/02/06	P.SIMON	20/02/06	Y.J
A	VALIDATION PLAN PRT Ind B – ATTENTION RAJOUT TABLEAU DES MASSES	26/04/04	Y.J		

MATIERE :			FORMAT : A1
REVETEMENT :			ECHELLE : 1/9
TOLERANCE : JS13/Js13 sauf Indication Particulière			FOLIO : 1/1
DESIGNATION :	CAPOT / CANOPY M126 NEW		MASSE (Vide/Plein) kG

SDMO 3-00-01-3270-01-N

12 bis, rue de la Vitreuse 29272 BREST – Tel : 02.98.41.41.41 – Telex : 940767F – Télécopie : 02.98.41.63.07
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE ; IL NE PEUT ETRE REPRODUIT , UTILISE OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

SHOP ONLINE
www.genpowerusa.com/brands/KOHLER-Generators
CALL US TODAY
1-888-POWER-58
REQUEST A QUOTE
generators@genpowerusa.com