



		TOLERANCE : ± 5 %	
		CDG / c of G	CDG / c of G (max./min)
MOTEUR / ENGINE/ ALTERNATEUR/GENERATOR		MASSÉ / WEIGHT (kg / lbs)	ODM / Wet
KDW2204	ECP28-1L	480/1058	550/1213
KWD2204	ECP28-VL	520/1146	590/1301
			723/28.5

Ce plan est valable pour groupe électrogène avec réservoir gascil intégré.  
 Pour version sans réservoir gascil intégré voir plan correspondant.  
 This drawing is valid for a generating set with integrated fuel tank.  
 For version without integrated fuel tank refer to relevant drawing.

OPTION  
 REMPLISSAGE AUTO RESERVOIR/FUEL TANK AUTO FILLING  
 ASPIRATION/INLET : TUBE CUivre/COPPER PIPE Ø8  
 RE/DRAIN/RE/DRAIN : TUBE CUivre/COPPER PIPE Ø12

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F G H

100 [4.00] VINDAGE EAU/HUILE WATER/OIL DRAIN

703 [28.12]

138 [5.52]

57.5 [2.30]

1290 [51.60]

1405 [56.20]

41.5 [1.66] FAISCEAU RADIATEUR RADIATOR CORE

36 [1.44] BOUTES A EAU RADIATEUR RADIATOR WATER TANKS

26.5 [1.06]

528.5 [21.14] SORTIE ECHAPPEMENT EXHAUST OUTLET Ø60

397 [15.88]

487 [19.48]

1014 [40.56]

552 [22.08]

370 [14.80] FAISCEAU RADIATEUR OVER RADIATOR CORE

30 [1.20] TROUS/ANCIRES 2x ø16[0.72]

400 [16.00]

715 [28.60]

454 [18.16] FAISCEAU RADIATEUR OVER RADIATOR CORE

235 [9.40] 138.2 [5.53]

810.5 [32.42] SORTIE ECHAPPEMENT MOTEUR ENGINE EXHAUST OUTLET

906.5 [36.26] SORTIE ECHAPPEMENT EXHAUST OUTLET

1009 [40.36]

CDG / C of G

OPTION

REPLISSAGE AUTO RESERVOIR/FUEL TANK AUTO FILLING  
 ASPIRATION/INLET : TUBE CUivre/COPPER PIPE Ø8  
 RE/DRAIN/RE/DRAIN : TUBE CUivre/COPPER PIPE Ø12

Ce plan vous est remis à titre indicatif et peut être révisé sans préavis  
 This drawing is for informational purposes only and may be changed without notice

A		OPERATION DU DOCUMENT	
NO.	DESIGNATION DE LA MODIFICATION	DATE	DESIGNATION DE LA MODIFICATION
		13/02/12	LE GOUVERNEUR L. 13/02/12
			PSIRON
MATERIE		FORMAT : A2	
REVISION		ECHELLE : 1/10	
TOLERANCE : ---		FOLIO : 1/1	
DESIGNATION : GROUPE ELECTROGENE / GENERATING SET		MASSÉ (vide/Fin)	
MOTEUR / ENGINE KO KDW2204		---	
3-00-01-4548-01		NO	

SDMO

TECHNIQUE DU TRAVAIL 2222 BRES - TEL: 0243414141 - FAX: 0243414141 - www.sdmo.com

1 2 3 4 5 6 7 8