


Ce plan vous est remis a titre indicatif et peut être révisé sans préavis



LECTURE COFFRET/
CONTROL PANEL

SORTIE DE CABLES
WIRES OUTLET

* MI S4L2-W462SD

REMPLEISSAGE AUTO RESERVOIR/UEL TANK AUTO FILLING
ASPIRATION/INLET : TUBE CUIVRE/COOPER PIPE #2
RETOUR/RETURN : TUBE CUIVRE/COOPER PIPE #12

BRIDE ECHAPPEMENT
EXHAUST FLANGE

BRIDE ECHAPPEMENT
EXHAUST FLANGE

Ø36
4-M8x1.25
L=25

4 trous ø18 Fixation
au sol / Ground fixing

Ce plan est valable pour les groupes électrogènes avec réservoir gasoil intégré.
This drawing is valid for a generating set with integrated fuel tank

MOTEUR/ENGINE	ALTERNATEUR/GENERATOR	A vide/Dry	OdM./Net	MASSE/WEIGHT (kg)
S4L2-SD	AT004041	441/873	506/1115	
S4L2-SD	AT004201	406/895	460/1014	
S4L2-SD	AT003901	404/890	456/1009	
S4L2-SD	AT004401	412/908	466/1027	

L	Alternateurs AT / AT alternators	23/06/14	F.KERN/EC	23/06/14	P.SIMON
IND.	DESIGNATION DE LA MODIFICATION	DATE	VISA	DATE	VISA
MATIERE	:			FORMAT	A3
RELEVEMENT	:			ECHELLE	1/11
TOLERANCE	: JS13/JS13 sauf indication Particulière			FOLIO	1/1
DESIGNATION	: GRUPE ELECTROGENE MOTEUR/ENGINE MITSUBISHI S4L2			MASSE (Vide/Plein) KG	
12 bis, rue de la ville neuve 29272 BREST - Tél : 02.98.41.41.41 - Télex : 940757F - Télécopie : 02.98.41.63.07 CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT. UTILISE OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION					