



Vue de face
Echelle : 1:20

ENTREE D'AIR (Air inlet): GRILLE PARE-PLUIE AVEC GRILLAGE ANTI-VOLATILES
AIR INLET: WEATHER LOUVRES WITH BIRD MESH

Vue de gauche
Echelle : 1:20

4 PORTES AVEC SYSTEME ANTI-ENFERMEMENT
4 DOOR WITH INSIDE RELEASE HANDLE

Sortie cables: plaque amagnétique
(Cables outlet: cables gland plate)

3
SORTIE PUISSANCE
(CABLES OUTLET)
1610

4410.5
5573
6675

174
204

534

4973

Vue de face
Echelle : 1:20

BOUTON D'ARRET D'URGENCE (Emergency stop button)

VANNE POLICE (OPTION)
EMERGENCY FUEL STOP VALVE (OPTIONAL)

Vue de gauche
Echelle : 1:20

Ind.:C

Moteur Engine	Alternateur Generator	Masse (kg) Weight (lbs)		Centre de gravité - Odm Center of gravity - Wet	
		A vide/Dry	Odm/Wet	Gx (mm/inch)	Gz (mm/inch)
MI S16R-PTA	LSA 51.2 S55	21810/48080	22890/50450	5327	1137
MI S16R-PTA	LSA 51.2 M60	22110/48740	23190/51120	5352	1133
MI S16R-PTA2	LSA 51.2 M60	22240/49030	23330/51420	5345	1134
MI S16R-PTA2	LSA 51.2 L70	22660/49950	23740/52340	5381	1129
MI S16R-PTAA2	LSA 51.2 M60	23190/51110	24200/53350	5255	1173
MI S16R-PTAA2	LSA 51.2 L70	23600/52030	24620/54270	5292	1167
MI S16R-F1PTAW2	LSA 51.2 M60	22850/50360	24210/53370	5452	1060
MI S16R-F1PTAW2	LSA 51.2 L70	23260/51280	24620/54280	5505	1057

Tolerance sur masse: ±5%
(weight allowance:)

Gz

6199.5
Gx

6990

12192⁰/₁₀

278

6640

1680

R1194

2132.5
Vis de masse exterieure
(External earth screw)

R1271

R890

R890

Passage cables pour caniveau
(Cables outlet for trench)

AIR

Vue de face
Echelle : 1:20

AIR

R1194

PORTES AVANT OUVERTES EN FONCTIONNEMENT
(FRONT DOORS OPENED WHEN RUNNING)

R1271

Vis de masse exterieure
(External earth screw)

2438⁰/₅

AIR

- 1: RETOUR REMPLISSAGE AUTOMATIQUE VERS CUVE PRINCIPALE = 1"1/4 BSP TARAUDE (AUTOMATIC FUEL RETURN TO BULK TANK = BSP 1"1/4 TAPPED)
- 2: ARRIVEE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE DE LA CUVE PRINCIPALE = 3/4" BSP TARAUDE (AUTOMATIC FUEL FILLING FROM BULK TANK = BSP 3/4" TAPPED)
- 3: SORTIE RENIFLARD MOTEUR S16R (TOUS TYPES) = 2"1/2 BSP TARAUDE (OUTLET BREATHER FUMES FOR S16R ENGINE (ALL TYPES) = BSP 2"1/2 TAPPED)

Ce plan vous est remis à titre indicatif et peut être révisé sans préavis.
This drawing is for informational purposes only and maybe changed without notice.

C	Voir indication (See annotations)	OMP2364	27/03/14	NIOPF M		
B	Supporté WTU serie 4000 (Dated WTU serie 4000)		21/03/13	NIOPF M		
A	Création du document (First issue)		04/05/11	OLIVIER		
Rev	Désignation de la modification (Description of change)	Date	Visa	Date	Visa	Verificateur (Checked by)
Matière (Material)	-					Format (Size) A0
Revêtement (Coating)	-					Echelle (Scale) 1/20
Tolérance (Tolerance)	ISO 2768-MK					Folio (Sheet) 1/1
Désignation (Title)	CONTENEUR ISO40HC STANDARD (STANDARD ISO40HC "1AAA" CONTAINER)					Masse (Weight) Kg
	3-00-01-4487-01					

