


Ce plan vous est remis a titre indicatif et peut être révisé sans préavis



LECTURE COFFRET / CONTROL PANEL
SORTIE DE CABLES WIRES OUTLET

* MI S4L2-W462SD

Ce plan est valable pour les groupes électrogènes avec réservoir gossoli intégré.
This drawing is valid for a generating set with integrated fuel tank

MOTEUR / ENGINE	ALTERNATEUR / GENERATOR	A vide / Dry	OdM / Wet
S4L2-SD	ECO 28S	427/942	481/1060
S4L2-SD	ECP 28-1L	441/973	506/1115
S4L2-SD	ECP 3-2L	406/895	460/1014
S4L2-SD	LSA422S4	427/942	481/1060

IND.	DESIGNATION DE LA MODIFICATION	DATE	VERIFIE
J	ALT ECO 28 -> ECP 28	23/06/11	Y.JACOB
I	ALT ECO 3 -> ECP 3	24/09/10	P.SIMON
H	ADOUT INFOS RADIATEUR / ADD INFORMATION RADIATOR	13/10/09	P.SIMON
G	MODIFICATION TABLEAU DES MASSES	01/12/06	P.SIMON
F	ADOUT POSITION REMPLISSAGE AUTO RESERVOIR	31/10/06	LE GUYADER L
E	MODIFICATION TABLEAU DES MASSES	20/02/06	P.SIMON

MATIERE :	FORMAT : A3
RELEVEMENT :	ECHELLE : 1/11
TOLERANCE :	FOLIO : 1/1
DESIGNATION :	MASSE (Vide/Plein) KG
GROUPE ELECTROGENE MOTEUR/ENGINE MITSUBISHI S4L2	



12 bis, rue de la vilenneuve 29272 BRIST - Tél : 02.98.41.41.41 - Téléx : 940757 - Téléphone : 02.98.41.63.07
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT, UTILISE OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION