



IC3 GAVAGE BT VOIR FOLIO 2/2
FILLLINE IC SEE FOLIO 2/2

L3 C.D.G./C.O.G. (mm/inch)						MASSE/WEIGHT (kg/lbs)	
A vide/Dry	OdM/Wet	L2 (mm/inch)	L1 (mm/inch)	MOTEUR/ENGINE	ALTERNATEUR/GENERATOR	A vide/Dry	OdM/Wet
1704 / 67.10	1679 / 66.10	0	3158/124.33	12V4000 G23 R	LSA 50.1 L8	10563/23287	11004/24259
1750 / 68.89	1723 / 67.85	13/0.5	3258/126.27	12V4000 G23 R	LSA 50.1 VL10	10843/23904	11284/24877
1796 / 70.7	1769 / 69.63	42/1.65	3268/128.66	12V4000 G23/43/63/83	LSA 51.2 S55	11328/24973	11769/25946
1836 / 72.30	1808 / 71.20	142/5.6	3368/132.6	12V4000 G23/43/63/83	LSA 51.2 M60	11623/25624	12064/26596

masse et c.d.g. avec AIPR / weight and c.o.g. with AIPR

DETAILS DE RACCORDEMENT, VOIR FOLIO 2/2
FOR CONNECTING DETAILS SEE SHEET 2/2

IND.	DESIGNATION DE LA MODIFICATION	DATE	VISA	DATE	VISA
		DESSINE		VERIFIE	
G	MISE A JOUR GENERALE	06/05/13	G. ARCH		
F	RAJOUT ALT A50.2L8 DANS TABLEAU – 50.1VL10 DEVENT 50.2VL10	23/09/08	G. ARCH		
E	RAJOUT ALT A50.1VL10 DANS TABLEAU	11/10/07	G. ARCH		
D	RAJOUT FLEX GAVAGE SUR CIRCUIT BT SUR FOLIO 2/2	05/10/07	G. ARCH		
C	PLAN VALIDE – VALABLE POUR DIFFUSION	26/06/07	G. ARCH		
B	ENTRAXE FIXATION AU SOL 1200 ETAIT 910	15/02/07	G. ARCH		
A	CREATION DU DOCUMENT	13/09/06			

MATIERE : – – –	FORMAT : A1
REVETEMENT : – – –	ECHELLE : 1/12
TOLERANCE : JS13/Js13 sauf Indication Particulière	FOLIO : 1/2
DESIGNATION : GROUPE ELECTROGENE / GENSET MOTEUR / ENGINE MTU 12V4000–G03	MASSE (Vide/Plein) – – – kG

SDMO 3–00–01–3845–01–G

12 bis, rue de la Villeneuve 29272 BREST – Tel : 02.98.41.41.41 – Telex : 940757F – Telecopie : 02.98.41.63.07
CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE ; IL NE PEUT ETRE REPRODUIT , UTILISE OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION

Ce plan vous est remis à titre indicatif et peut être révisé sans préavis
This drawing is for informational purposes only and maybe changed without notice

SHOP ONLINE
www.genpowerusa.com/brands/MTU-Generators
CALL US TODAY
1-888-POWER-58
REQUEST A QUOTE
generators@genpowerusa.com